YDY 4x0,8 mm2 p/t - zasilenie przycisku przewietrzania LT 43 U PL prod D+H

YNTKSY 1x2x0,8 mm2 p/t - zasilenie czujki optycznej D+H 3000/09

HDG s 3x4,0 mm2 p/t - zasilenie 4 okienoddymiających max 2A 24V DG na okno

YDY 4x0,8 mm2 p/t - zasilenie czujnika Deszcz/Wiatr WRG 82 prod D+H na dachu

HTKSH 3x2x0,8 mm2 p/t - zasilenie przycisku oddymiania RT 45 ptod D+H

RZUT I PIĘTRA



UWAGA

1. *W pom. biurowym 2.17 przenieść wył świecznikowy*
2. *Zdemontować rzutnik i przenieść na poddasze do pom 3.4*

Przycisk Oddymiania RT45 prod. D+H

Siłownik Drzwiowy 24VDC-1,4A, DDS 54/500 prod. D+H

Centrala oddymiania RZN 4416-M prod. D+H

Zestaw Napędów okiennych skok 830mm KA 34/1000 BSY+ HS 24V/DC 2A

Przycisk Przewietrzania LT 43U PL prod. D+H;

Optyczna Czujka Dymu 3000/OP SET prod. D+H;

INSTALACJA ODDYMIANIA P/POŻ

RZUT 1 PIĘTRA SKALA 1:100

Serwis Domowy - Projektowanie i Kosztorysowanie Wykonastwo i Nadzór Stanisław Plichta				
Zasilenie w energię elektr.	OBIEKT: Budynek biurowo-sztabowy nr 1 Olsztyn, ul Saperska 1			BRANŻA: E
INWESTOR:	22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie			NR RYS. E- 17
		Uprawn.	Podpis	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	STANISŁAW PLICHTA			05.2021
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Mikołaj Marian Wlas	173/94/OL		