




Rozdzielnica TO-3, w obudowie typu 4XP160 2-4 (prod ETI)
Obudowa podtynkowa 3x24, IP44 (po zastosowaniu uszczelki)
kl. I RAL7035 (610x710x160) IK10, osłony metalowe

Rozdzielnica TO-1 oraz TO-2 są identyczne, w obudowie typu 4XP160 2-3 (prod ETI)
Obudowa podtynkowa 2x24, IP44 (po zastosowaniu uszczelki)
kl. I RAL7035 (610x560x160) IK10, osłony metalowe



Rozdzielnica RG wyrób warsztatowy

Obudowa podtynkowa IP44 (po zastosowaniu uszczelki)
kl. I RAL7035 (860x1160x210) IK10, osłony PCV



Serwis Domowy - Projektowanie i Kosztorysowanie					
Wykonastwo i Nadzór Stanisław Plichta					
Zasilenie w energię elektr.		OBIEKT: Budynek biurowo-sztabowy nr 1 Olsztyn, ul Saperska 1		BRANŻA: E	
INWESTOR:	22 Wojсковy Oddział Gospodarczy w Olsztynie			NR RYS.	9b
PROJEKTOWAŁ:	STANISŁAW PLICHTA	Uprawn.	Podpis	DATA:	
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Mikołaj Marian Włas	17/81/OL		05.2021	
		173/94/OL			