

Poznań, 18 października 2018 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie "**Remont poszycia dachowego hali napraw taboru w Lesznie**" – znak PRL-252-368/2018.

Zamawiający "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Wielkopolski z/s w Poznaniu udziela wyjaśnień do treści Ogłoszenia o przetargu, sporządzonego w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Proszę o określenie współczynnika izolacyjności U_o dla płyt z poliwęglanu i czy można zastąpić poliwęglan dwukomorowy o grubości 22 mm, innym spełniającym wymóg U_o określony dla tego postępowania..

Odpowiedź

Współczynnik izolacyjności nie może być gorszy niż 1,59 dla zastosowanego poliwęglanu o grubości 22 mm. Można zastosować inny spełniający wymóg U_o poliwęglan pod warunkiem, że będzie dwukomorowy i o grubości 22mm.

DYREKTOR

Waldemar Bachmatiuk (2)