

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice



Opole, dn. 18.05.2021 r.

**Pracownia Projektowa  
PROKOM  
ul. Ozimska 8, Ip  
45-057 Opole**

TDS/NMG/2021-05-18/0000005

Dotyczy : przyłączenia do sieci oświetlenia nowych latarni oświetlenia w miejscowości  
Kadłub Turawski DW 463 dla doświetlenia ronda.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 19.04.2021r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej 1 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

**I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup sieci skojarzonej nN z ośw. nr 80** zasilany ze stacji transf. SN/nN „Kadłub Turawski Wieś ” OPC 20142
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na słupie nr 80 ze stacji „Kadłub Turawski Wieś ” OPC 20142” w kierunku nowo projektowanej instalacji.**
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
  - a) od istniejącego **słupa nr 80 z linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinki linii kablowej YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> lub/i napowietrznej AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> zasilający projektowane doświetlenie ulic;
  - b) zabudować na słupie nr 80 RSA, lub przy słupie złącze sekcjonująco-podziałowe.
  - c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
  - d) realizacja zadania winna być skorelowana z zapisami w warunkach usunięcia kolizji nr TNT/NMD/147/2021 z dnia 31.03.2021
  - e) należy trwale oznakować nowe przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru zielonego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy np.80/3 /O /2021;
  - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.

**Projektowana sieć ośw. wraz z latarniami pozostanie na majątku Inwestora.**



## **II . Informacje dodatkowe**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową w Ozimek.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytucznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”
5. W przypadku przyłączenia do sieci, będącej własnością TAURON Nowe Technologie S.A., przyłączenie podlega opłacie zgodnej z cennikiem usług dodatkowych udostępniania infrastruktury oświetleniowej dostępnym na stronie: [nowe-technologie.tauron.pl/oferta](http://nowe-technologie.tauron.pl/oferta).
6. Przyłączenie do sieci wymaga pisemnej **zgody płatnika** za energię czyli UG Turawa.

***Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia***

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Główna  
  
Ludmiła Łapot

*Kopia: NMG*

*Sprawę prowadzi: Ludmiła Łapot*

*Tel. 516 110 744*