

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii

Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 24.05.2021 – 28.05.2021

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.131.2021

Przedmiot narady:

sieć elektroenergetyczna, (ośw, przebudowa), kanalizacja deszczowa, telekomunikacja (kanał technologiczny, przebudowa), Kadłub Turawski, droga wojewódzka nr 463, km.1 dz: 730,781,782,783,789,790,792,799,800,728,727,726,725,724,682,659,654,645,644,632,631,500,498,495,494,493,326,325,324,320,318,317,316,501,315,310,305,299,295 294,282,281,276,275,274,273,266,200.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
TURAWA	0069 KADŁUB TURAWSKI	1	200, 260, 273, 274, 275, 276, 281, 282, 294, 295, 299, 305, 310, 315, 316, 317, 318, 320, 324, 325, 326, 493, 494, 495, 498, 500, 501, 631, 632, 644, 645, 654, 659, 682, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 781, 782, 783, 789, 790, 792, 799, 800

Adres: Kadłub Turawski, droga wojewódzka nr 463, km.1 dz: 730,781,782,783,789,790,792,799,800,728,727,726,725,724,682,659,654,645,644,632,631,500,498,495,494,493,326,325,324,320,318,317,316,501,315,310,305,299,295 294,282,281,276,275,274,273,266,200.

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa "PROKOM" mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 OPOLE

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestników narady:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentująca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

CITYMEDIA NET Sp. z o.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentująca: Tomasz Ulan

Z uwagami:

1. Zadanie nr GK.6630.131.2021 - Opinia Pozytywna - konieczne uzgodnienie warunków przebudowy/przełożenia kabli światłowodowych z firmą:
G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna
ul. Kolejowa 175,43-178 Ornontowice
NIP: 969-13-13-834,
REGON 277897946,
KRS: 0000656747
Adres do korespondencji:
Grupa Multiplay,
ul. Kępska 4, 45-129 Opole
dbs@multiplay.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Osoba reprezentująca: Tomasz Gołda

Z uwagami:

1. Sprawa nie dotyczy GDDKiA O/Opole.

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Perliński

Z uwagami:

1. Uzgodniono. Kolidują z ogólnopolską siecią szkieletową światłowodów Netia S.A.- prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wykonaniu przekopów kontrolnych i wyłącznie pod nadzorem branżowym (zgłoszenie min.14 dni wcześniej na nadzory@netia.pl), w zbliżeniu <3m ręcznie. Miejsca zbliżeń i kolizji zabezpieczyć rurami ochronnymi 0,5m poza obręb. Zachować normatywne odległości. Jakakolwiek ingerencja w sieć Netia S.A (np. korekta trasy, przebudowa itp.) wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień branżowych w formie pisemnej). Odnosnie tego projektu obowiązują uzgodnienia branżowe NTTG-508-0892/21 z 15.04.2021.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda-Golaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego , Osoba reprezentująca: Krzysztof Bandrowski

Z uwagami:

1. Nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Krzysztof Wodecki

Z uwagami:

1. Ad) dotyczy: GK.6630.131.2021- sieć elektroenergetyczna,(ośw, przebudowa), kanalizacja deszczowa, telekomunikacja (kanał technologiczny, przebudowa), Kadłub Turawski, droga wojewódzka nr 463, km.1 dz: 730,781,782,783,789,790,792,799,800,728,727,726,725,724,682,659,654,645,644,632, 631,500,498,495,494,493,326,325,324,320,318,317,316,501,315,310,305,299,295, 294,282,281,276,275,274,273,266,200 Uzgodniono z uwagami:
 - 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do pracy spisać notatkę służbową w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Ozimek na wyłączenie linii kablowych i zabudowę na nich osłony rurowe w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi mediami i ich elementami.
 - 2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
 - 3) Realizować warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S. A., pismo: TD/OOP/OME/K/WT/MM/071/ 2021, nr. barcode: 1041627605 z dnia 13.04.2021 r.
 - 4) Realizować warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, pismo: TNT/NMD/147/2021 r. z dnia 31.03.2021 r.
 - 5) Wystąpić z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Wydział Przyłączeń (OMP), o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektowanej rozbudowy sieci oświetleniowej.
 - 6) Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych kabli elektroenergetycznych uzgodnić z ich właścicielami.
 - 7) Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanych mediów i ich elementów od lokalizacji istniejących żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek złącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.
 - 8) W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów.
 - 9) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Ozimek o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska

Z uwagami:

1. Nie dotyczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
2. ORANGE Polska S.A.
3. PKP Energetyka S.A.
4. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
5. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu
6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka
8. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
9. Urząd Gminy Turawa
10. Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.