



Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.1.93.2022 na opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” dla nieużytkowanych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 19 w Łodzi

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 16.05.2022 r. w postaci elektronicznej.

Pytanie:

Czy rozbiórka ma być wykonana do poziomu posadzki [?], gruntu [?] , czy też wszystko ma być wyrwane łącznie z fundamentami [co bardzo podroży prace]?

Odpowiedź:

W przypadku budynków nadziemnych, zgodnie z zapisami w PFU, rozbiórkę należy wykonać do poziomu gruntu.

W przypadku budynku podziemnego, zgodnie z zapisami PFU, należy przeprowadzić prace polegające na odkopaniu i usunięciu zbiornika wodnego (hydroforu) oraz pozostałych elementów obiektu. Po rozbiórkę należy miejsce po budynku zakopać, teren wyrównywać do poziomu gruntu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian.

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek