



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.672.2024
Postępowanie nr: 141/2024/TP-1/DZP

Olsztyn 18 kwiecień 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 141/2024/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. Prawocheńskiego 19 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia, w załączonych przedmiarach robót sanitarnych, znajdują się pliki w formacie pdf - proszę o wskazanie nazwy pliku pdf z prawidłowym zakresem robót sanitarnych, podlegających wycenie.

Jednocześnie proszę o zajęcie stanowiska w następującej kwestii - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak gruz, papa, obróbki blacharskie, okna, drzwi Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na własny koszt. Zysk ze sprzedaży (drzwi, okna, złom) Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty. Dokumenty z utylizacji należy przedstawić wraz z dokumentacją odbiorową" - proszę o wskazanie czy demontowane grzejniki oraz orurowanie również podlega utylizacji w zakresie Wykonawcy robót.

Odpowiedź:

Tak, grzejniki oraz orurowanie również podlega utylizacji w zakresie Wykonawcy robót.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z projektem technicznym wewnętrznych instalacji sanitarnych w rozdziale instalacja centralnego ogrzewania jest zapis – "W pomieszczeniach ogólnodostępnych nie należy montować głowic termostatycznych lub należy zabezpieczyć je przed kradzieżą i zniszczeniem". Z uwagi na fakt, że jest to budynek użyteczności publicznej (wszystkie pomieszczenia są ogólnodostępne) proszę o jednoznaczne wskazanie czy należy zamontować głowice termostatyczne.

Odpowiedź:

Tak do wyceny proszę przyjąć montaż głowic termostatycznych.

Łączę wyrazi szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Dorota Borkowska
Tel. (89) 523-34-72
e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl