

BZP.271.11.2022

Skoczów, dnia 12.08.2022r.

## **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1** | Branża elektryczna. Proszę o informację w jakiej odległości od projektowanej tablicy świetlicy TSW znajduje się istniejąca rozdzielnica szkoły?

**Odpowiedź:**

Do wyliczeń należy przyjąć odległość 65 m.

**Pytanie 2** | Branża elektryczna. Proszę o informację gdzie znajduje się złącze kablowe ZK, w jakiej odległości od projektowanej szafy sterowania oświetleniem?

**Odpowiedź:**

Złącze kablowe ZK znajduje się przy wejściu głównym, do wyliczeń należy przyjąć odległość 65 m.

**Pytanie 3** | Branża elektryczna. Proszę o informację jakiej długości należy przyjąć do wyceny kurtynę powietrzną?

**Odpowiedź:**

Długość kurtyny powietrznej należy przyjąć zgodnie z projektem wentylacji tj. ma być szerokości 200 cm, nad całymimi drzwiami.

**BURMISTRZ**  
  
**Mirosław Sitko**