

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński III postępowanie**, Oznaczenie sprawy: AB.272.14.2023

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania

1. Czy istnieje możliwość załączenia przedmiarów w wersji *ath*.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada przedmiarów w *ath*, tylko w wersji papierowej.

2. Część Nr 7 Wykonanie windy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie stolarka okienna- proszę o podanie czy okna mają być stałe czy też rozwieralno-uchylne.

Odpowiedz: Okna mają być rozwieralno-uchylne. górna tafla rozwieralno-uchylna, dolna tafla na stałe fix

3. Zadanie nr 1G - wykonanie windy w Zespole szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.

Stolarka drzwiowa aluminiowa: Proszę o wskazanie wypełnienia drzwi -szkło czy płyta aluminiowa. Zwracamy uwagę na fakt iż szkło EI60 jest ciężkie, szacunkowo drzwi takie będą ważyły ok 160-180 kg

Stolarka okienna PCV: proszę o określenie czy okna są stałe, czy też otwieralno- uchylne. Brak informacji na ten temat.

Odpowiedz: Wypełnienie drzwi aluminiowe standardowe z parametrem EI-60. Okna mają być rozwieralno-uchylne górna tafla rozwieralno-uchylna, dolna tafla na stałe fix

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/Jerzy Dobrzyński