

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ul. Słubicka 10  
66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie dn. 01.07.2020r.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

W dniu 29.06.2020r. wpłynęło do siedziby Zamawiającego pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – naprawa powłok malarskich i dachu w budynku nr 147 na terenie Składu Nowogród Bobrzański, sprawa nr 39/PN/2020. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią:

#### **PYTANIE**

Na podstawie wizji lokalnej istniejącego dachu stwierdzono czterokrotność grubości warstw papy. Czy będzie zmiana w przedmiarze przez Zamawiającego czy oferent może doliczyć samodzielnie do kosztorysu ofertowego zwiększenie ilości zerwanej papy z utylizacją?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ilości utylizowanej papy, ponieważ w przedmiarze ujęto zerwanie warstw papy o łącznej gr. 3cm/m<sup>2</sup>.

**KOMENDANT**

**wz. ppłk Mariusz BIŁEC**



Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – a/a T 2712, platforma zakupowa

E. TALAR (261672427)

Dnia 2020-07-01

Dostęp: ppłk Mariusz BIŁEC, A. JAKUBOWSKA - PARON