

Nasz znak: **OD5/RD8/MUK/037234/2021**

Leszno, data: **02.03.2021 r.**

**Biuro Projektowe Firma "Kowalewski"**  
**Kowalewski Bogdan**  
**ul. Wojska Polskiego 26**  
**63-900 Rawicz**

**Dotyczy:** Uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Izbice dz. nr 193, 292, 224, 254/29, 253/5, 250, 253/2, 254/28, 291, 27/7, 48, 23/1, oraz w m. Łaszczyn dz. nr 67.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.02.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbice dz. nr 193, 292, 224, 254/29, 253/5, 250, 253/2, 254/28, 291, 27/7, 48, 23/1, oraz w m. Łaszczyn dz. nr 67 ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, że uzgadnia projektu sieci kanalizacji sanitarnej z uwagami podanymi poniżej.

1. Zachować odległości projektowanej infrastruktury od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Na czas trwania robót urządzenia elektroenergetyczne należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji na kablach zabudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.
3. Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.
4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.
5. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.
6. Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi należy zachować odległości bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z § 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
7. **Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.**
8. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się za odpłatnością pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Wiktor Kaźmierczak  
Tel. 65-31-521-89

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

K/o:

1. RD-8/ZM/MU-a/a.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Leszno  
  
Danuta Woiniewicz

**Centrala**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl