

Rawicz, dnia 4.03.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
w Rawiczu
63-900 Rawicz Folwark
ul. Półwiejska 20

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu opiniuje przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczyn i na odc. Łaszczyn – Izbice w pasie drogowym drogi powiatowej 5502 P / dz. nr : 67, 291 / na następujących warunkach :

1. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczyn i na odc. Łaszczyn – Izbice lokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej 5502 P / dz. nr : 67, 291 / zgodnie z tym jak zaznaczono na mapach .
2. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować min. 1,0 m od krawędzi jezdni , wykonując ją metodą przewiertu sterowanego .
3. Miejsce wykopu / KT 29 / w jezdni drogi powiatowej 5502 P w m. Łaszczyn zasypać pospółką zagęszczając warstwami , następnie odtworzyć podbudowę gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/63 , warstwę wiążącą gr. 7 cm z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm .
4. Wysokość posadowienia studni rewizyjnej KT29 w jezdni dostosować do niwelety nawierzchni drogi powiatowej 5502 P oraz umieścić ją w takiej odległości od krawędzi jezdni aby zminimalizować najeżdżanie kołami pojazdów .
5. Wysokość posadowienia studni rewizyjnych w poboczu /KT27 - KT18 / dostosować do poziomu istniejącego pobocza
6. Zagęszczenie pospółki w wykopach /studnie rewizyjne / – górna warstwa o gr. 20 cm Is – 1,03 , na głębokości od 20 cm do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych Is -1,00 .
7. Wyniki zagęszczenia pospółki okazać przy odbiorze pasa drogowego .
8. Elementy pęknięte i uszkodzone podczas robót w pasie drogowym wymienić na nowe,
9. Przejście poprzeczne siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej .
10. Zachować normatywne odległości pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej a istniejącymi sieciami zarówno w pionie jak i poziomie
11. Roboty prowadzić w taki sposób aby powodować jak najmniejsze utrudnienia w ruchu .
12. Po zakończeniu robót teren zajęty w granicach pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego .
13. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i warunkach określonych w odrębnych przepisach dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.Dz. U. z 2017 r poz.784).

J.K.

KIEROWNIK DZIAŁU
Andrzej Laszewski