

Luzino, dnia 16.02.2023 r.

**Zamawiający**

**(lider grupy partnerskiej)**

**Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11  
84-242 Luzino**

Nasz znak: IE.271.9.1.2023

**Wykonawcy**

**Wszyscy zainteresowani**

**WYJAŚNIENIA NR 3**

**NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

**pn. "ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –  
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I POMPY CIEPŁA NA TERENIE GMINY  
MIASTA REDA ORAZ GMIN LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE" – sprawa 1.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego**

1. Czy Zamawiający posiada informację na temat dopuszczalnego obciążenia dachu na poszczególnych obiektach? Jeżeli odpowiedź jest przecząca, czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie takiej ekspertyzy jest po stronie Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający posiada informację od właścicieli budynków, że konstrukcje i pokrycia dachowe są dostosowane do montażu paneli fotowoltaicznych. Jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia ekspertyzy, wówczas ekspertyza pozostaje po stronie Zamawiającego.**

2. Czy Zamawiający oprócz dokumentacji powykonawczej wymaga wykonania projektu wykonawczego dla każdego z obiektów?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby oprócz dokumentacji powykonawczej, Wykonawca sporządził projekt wykonawczy z akceptacją rzeczoznawcy ds. ppoż dla każdego z obiektów.**

3. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy?

**Odp.: Zgodnie z zapisami w załączniku 6a do SWZ „Wykaz ilościowy...” Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy na każdej lokalizacji.**

**Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

**Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ, zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego, wnosi się w terminie 10 dni, licząc od dnia przekazania treści niniejszych wyjaśnień, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

**WÓJT**

Jarosław Wejer

.....  
kierownik Zamawiającego