

ZESPÓŁ WENTYLACYJNY
[WZs-400]



LEGENDA:

- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej
- kratka wentylacyjna wywiewna
- kratka wentylacyjna nawiewna
- rzędne prowadzenia kanałów wentylacyjnych
  Rd - rzędna dołu/Rg- rzędna góry

UWAGI:
1. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.
2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów
3. Kanały wentylacyjne na układach z odzyskiem ciepła należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości: -30mm-kanały wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
4. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylatorowych.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

WYKONAWCA:

AWP PROJKETY HAVAC SP Z O.O.
KŁODA, UL. ŁĄKOWA 19, 28-236 RYTWIANY

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

W.1 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TYTUŁ OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA NA WYKONANIE WYPOSAŻENIA HALI STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW W SYSTEM DETEKCJI GAZU C.O

INWESTOR:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH
GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
INST. SANITARNE	mgr inż. DARIUSZ SOWA	SLIK/1009/PWOS/05	
BRANŻA:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
	.....	.....	
BRANŻA:	OPRACOWUJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
INST. SANITARNE	mgr inż. PIOTR WYRAZ	.....	

DATA OPRACOWANIA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2024	1:100	W.1/2

A0