



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022

CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

ZNAK: RU.700.592.22.KN

Nowy Sącz, dnia 14 września 2022 r.

AD ECO BAU Dariusz Sądecki
Świniarsko 323
33-395 Chelmiec

Dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu.

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło w dniu 14 września 2022 roku, w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że wyrażam zgodę na rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Jamnickiej. Podłączenie projektowanego wodociągu należy wykonać do sieci wodociągowej PE Ø 160mm, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulic Prażmowskiego/Jamnickiej. Nadmieniam, że spółka Sąddeckie Wodociągi w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej zapewni dostawę wody o ciśnieniu statycznym ok. 0,45 MPa. Ponadto informuję, że średnica projektowanego wodociągu winna przewidywać zapewnienie dostawy wody wszystkim działkom w rejonie opracowania.

Informuję, że projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić w obrębie wyznaczonych pasów drogowych przy utrzymaniu minimalnych odległości:

1. 1,0 m przewodów wodociągowych od linii rozgraniczających lub linii ogrodzeń,
2. 1,5 m przewodów wodociągowych od sieci gazowej,
3. 1,2 m pomiędzy przewodami sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
4. 1,5 m pomiędzy przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi.
5. 0,8 m przewodów wodociągowych od sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.
6. 0,8 m krawężnika jezdni

Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy wykonać na aktualnych mapach geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500 i przedłożyć do uzgodnienia w „Sąddeckich Wodociągach” w 2 egzemplarzach. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywać osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub prowadzenia robót w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowe podłączenia należy wykonywać zgodnie z normami oraz z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami Prawa Budowlanego. Materiały, z których zostaną wykonane przyłącza powinny być zgodne z „Wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki z o.o. Sąddeckie Wodociągi”. Odpis niniejszych warunków wraz z protokołem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, uzgadniającej trasy przebiegu projektowanych rurociągów, należy dołączyć do dokumentacji technicznej. Warunki powyższe są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania, bez względu na ewentualne zmiany właścicieli przedmiotowej działki i tracą swą ważność w przypadku nieuzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Z poważaniem


WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
Sławomir Rajski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
RGP/22/03023

www.swns.pl

Centrala: tel.: 18 443 86 43 fax: 18 443 83 04	Sekretariat: tel.: 18 414 12 04 e-mail: biuro@swns.pl	Biuro Obsługi Klienta: tel.: 18 414 12 15 e-mail: bok@swns.pl	Dział Sprzedaży: tel.: 18 414 12 16 e-mail: ds@swns.pl	Pogotowie Wod-Kan tel.: 994, 018 414 12 41
---	---	---	---	--