

mgr inż. Damian Tokarczyk
DYREKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI
GEODETA POWIATOWY

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

Nr rejestru: 101-W Data: 15.05.2023
 Projekt niniejszy uzyskał akceptację i zezwolenie na budowę siłowni wodnej w odz. ze strony „Sądeckich Wodociągów” Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Podłączenia mają być wykonane przez concessionary zakład instalacyjny i przed zasypianiem zgłoszone Urzędowi Nadzoru Geodezji celów wykonania inwentaryzacji powykonalowej oraz „Sądeckim Wodociągów” celem dokonania odbioru technicznego robót.

WICEPREZES ZARZĄDU
 DOKRETOREK USŁUG TECHNICZNYCH

Sprawy: [podpis] W imieniu Spółki



ICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR D.S. TECHNICZNYCH
W imieniu Spółki
Sławomir Rajski

PRACOWNIA GEODEZYJNA
IZABELA URBANŚKA
33-386 Podegrodzie, Mokra Wieś 37
tel. 792 467 207
NIP 7343434167, REGON 123149468


PODPIS ZAUFANY
BARBARA MARIA
NOWACKA
 22.11.2022 12:48:07 [GMT+1]
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

- istniejące granice działek ewidencyjnych
- numery działek nie objętych inwestycją
- numery działek objętych inwestycją nie podlegających podziałowi
- numery działek objętych podziałem nieruchomości
- granica projektowanych podziałów działek
- numery działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości

- przekładowa linia zasilająca oświetlenia ulicznego (YAKY 4x35 mm² w rurze ochronowej 875 HDPE i HDPEP pod gładziemi i drogą)
- prój. latarnia oświetlenia ulicznego - słup aluminiowy z wysięgnikiem 2-ramiennym (wysokość montażu oprawy 8m) oprawa o mocy 70 38W
- prój. latarnia oświetlenia ulicznego słup aluminiowy z wysięgnikiem 1-ramiennym (wysokość montażu oprawy 8m) oprawa o mocy 60 W
- demontaż
- prój. latarnia oświetlenia przejść dla pieszych słup aluminiowy z wysięgnikiem 1-ramiennym (wysokość montażu oprawy 5,5 m) oprawa o mocy 50 W



 -proj. budowa hydrantu
 -proj. sieć wodociągowa PE160
 -proj. zasusza
 -proj. trójnik

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem
w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjętego
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 01.07.2022r. pod numerem 6640.8766.2021_86370

Inwestor: Prezydent Nowego Sącza Rynek 1 23-200 Nowy Sącz					
Nazwa opracowania: Budowa sieci wodociągowej w ciągu DG293122K, ul. Jannicka w ramach inwestycji: "Rozbudowa DG 293122K, ul. Jannicka w km 0+025.00 - 1+700,00 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Nowy Sącz"					
Adres obiektu budowlanego: Czytel:	Nowy Sącz	Posiada:	Nowy Sącz	Współodbiornic: Skala:	malopokładowa 1:500
Branża: Droga		MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE			
Zespół projektowy:	projektował: mgr inż. Mariusz Szpakiel wykonał i wykonał rysunek: mgr inż. Mariusz Szpakiel inż. Mariusz Szpakiel		Podpis:		
Branża:	Sanitarna - Wodociągowa				
Zespół projektowy:	projektował: inż. Mariusz Okuczyński wykonał i wykonał rysunek: inż. Mariusz Okuczyński inż. Mariusz Okuczyński		Podpis:		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Nr rysunku: 2.5
Nowy Sącz, maj 2023r.					

