



Wrocław, dnia 27.02.2024 r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ/Spr-04/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę materiałów elektrycznych.

Pytanie nr 1

Proszę o dopuszczenie tolerancji mocy +/- 2W dla wszystkich źródeł światła ze względu na ciągle zmieniające się parametry źródeł

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancje mocy +/- 2W

Pytanie nr 2

Poz. 11-12 czy zamawiający dopuści świetlówkę LED o mocy 18w ze względu na zróżnicowane parametry producentów?

Odp. Zamawiający dopuszcza świetlówkę LED o mocy 18W

Pytanie nr 3

Poz. Nr 7 - Z opisu nie wynika jednoznacznie czy panel ma być natynkowy czy podtynkowy.

Proszę o doprecyzowanie

Odp. W opisie jest użyte słowo podtynkowy. Dokładnie chodzi o :

- Panel podtynkowy LED o wymiarach 59,5 x 59,5 cm, posiada wbudowane energooszczędne diody LED. Sufitowy panel wpuszczany LED.

Pytanie nr 4

Poz. nr 14 – świetlówka wycofana z produkcji – czy zamawiający akceptuje zamiennik LED

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik LED

KANCELARIA GŁÓWNA
Zaopiniowanie
Romana Komara