

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Budownictwo Ogólne
Mgr inż. Agata Rybczyńska
Ul. Chopina 9
49-100 Niemodlin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.153.19

Opole, 14.05.2019

Dot.: Rozbudowy układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej, Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych Dz315 wybudowana w roku 2016, sieć niskiego ciśnienia Dz110/90 Pe wybudowana w 2011, DN 100/80 stal wybudowana w 1992 Głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi 0.8-1.2 m.

Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przedmiotową rozbudowę układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej, Mickiewicza pod następującymi warunkami:

- Inwestor tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelcach Opolskich własnym kosztem i staraniem wykona projekt przebudowy sieci gazowej oraz dokona przebudowy fragmentu sieci gazowej w miejscach kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym
- na odcinki sieci gazowej które będą wymagały przebudowy należy wystąpić o warunki przebudowy a trasę przebudowywanej sieci gazowej należy uzgodnić z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zakładzie Gazowniczym w Opolu

- projektowaną do przebudowy sieć gazową należy dostosować do wymogów wynikających z przyjętych Standardów Technicznych, dotyczących oznakowania sieci gazowej tj. ST- IGG -1001÷1004:2015, a także do wytycznych wynikających z instrukcji: „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” i „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” obowiązujących w PSG sp. z o.o.,
- dokumentacja powykonawcza winna być wykonana zgodnie z wytycznymi wynikającymi z instrukcji: „Zasady projektowania, gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” obowiązujące w PSG sp. z o.o.
- przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne celem określenia rzeczywistej głębokości posadowienia sieci gazowej w obecności przedstawiciela gazowni w Krapkowicach
- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od sieci gazowej do górnej nawierzchni drogi,
- projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy sieci gazowej (sposoby przełączenia przebudowywanych odcinków sieci gazowej, profile podłużne, sposoby zabezpieczeń w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci gazowej itp.) należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu,
- wyłączoną z eksploatacji sieć gazową należy zlikwidować i dokonać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- projektowana przekładka fragmentu sieci gazowej winna odpowiadać wymagom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
- zakres rzeczowy przedmiotowy przebudowy sieci gazowej do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie,
- prace w obrębie czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
- przełączenia nowo wybudowanych odcinków sieci gazowej do czynnej sieci dokonają odpłatnie Służby Techniczne Zakładu Gazowniczego w Opolu na zlecenie wykonawcy,

- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- włączenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane włączeniem przebudowywanych odcinków do istniejącej sieci ponosi Inwestor.

Wykonany projekt i przebudowa odcinka sieci gazowej będzie traktowana przez Zakład Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrządzonej działalnością Inwestora. Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwiększa wartości użytkowej sieci gazowej w związku z tym przekazanie oraz włączenie wykonanego w ramach przebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociągu nastąpi na podstawie Protokołu Włączenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowej.

Za wydanie powyższych warunków zostanie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec

1. Adresat
2. Gazownia w Krapkowicach . .
3. ZMDZ a/a + mapy



