

Gmina Stężyca Wójt Gminy Stężyca

STĘŻYCA



<https://platformazakupowa.pl>

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Dotyczy postępowania: Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężyca

telefon 58 882 89 40
telefaks 58 882 89 99

Wyjaśnienia nr 1/Modyfikacja nr 1 treści SWZ

Osoba do kontaktu
Weronika Ciachowska

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikację terminu składania ofert:

Bezpośredni nr telefonu
58 882 89 64

eMail
stezyca@gminastezyca.pl

Pytania i odpowiedzi:

Internet
www.gminastezyca.pl

1. Proszę o przedstawienie rozwiązań technicznych na zainstalowanie ogrzewania boiska. Czy zakładacie Państwo w związku z wykonaniem ogrzewania wymianę płyty boiska na nową.
2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy Zamawiający posiada przedmiary robót w zakresie określonym w zadaniach? Jeśli tak, czy Zamawiający udostępni przedmiotowe przedmiary robót w pliku .ath lub .pdf?
3. Dotyczy : Część nr 1 Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężyca.
Z uwagi na obszerny zakres robót do wyceny i okres świąteczny, co utrudnia pozyskiwanie ofert od dostawców proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 15.01.2024 r.
4. Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o przedmiary robót.

Godziny otwarcia Urzędu

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Data 22.12.2023

Nr pisma
WG.271.1.29.2023.WC

Odp.

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

Ad. 1. Rozwiązania techniczne na zainstalowanie ogrzewania boiska zostały opisane w Projekcie techniczno-wykonawczym w pkt 2.6 Podgrzewanie murawy. W zakres zamówienia wchodzi tylko pierwszy etap (należy ułożyć w murawie co drugi kabel grzewczy tj. co 45 cm). Kable grzejne należy instalować metodą wcinania – nie przewiduje się wymiany płyty boiska na nową.

Ad. 2, 3 i 4:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

W niniejszym postępowaniu oraz w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, zatem dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót.

W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania właściwej oferty Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 03-01-2024 r. do dnia: 10-01-2024 r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ:

W dziale X. Opis sposobu przygotowania ofert, sposób, miejsce oraz termin składania:
pkt. 3. Otrzymuje brzmienie:

„3. Termin składania ofert upływa w dniu: **10 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00.**”

W dziale XI. Otwarcie ofert

pkt 1. Otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **10 stycznia 2024 r. o godzinie: 12:15**”

W dziale XIV. Termin związania ofertą

Pkt 1. Otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od upływu terminu składania ofert dn. 10 stycznia 2024 r., **termin związania ofertą upływa 08 lutego 2024 r.**”

Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Tomasz Brzostowski'. Below the signature is a red stamp that reads 'WÓJT' in large letters and 'Tomasz Brzostowski' in smaller letters below it.