



ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 5 października 2023 r.

ZD.272.13.2023.MW

Uczestnicy postępowania wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcisko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.10.2023 w związku z prowadzonym postępowaniem:

PYTANIE 1:

Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę kanalizacji deszczowej. W pomocniczym przedmiarze robót wskazano jedynie regulację wysokościową istniejących wpustów i studni. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje przebudowy / budowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie informuję, że w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że 1 z 4 istniejących wpustów ulicznych w obrębie skrzyżowanie w km 0+ 484 jest niedrożny. Proszę o wyjaśnienie, co należy przyjąć do wyceny w tym przypadku.

ODPOWIEDŹ

Zakres prac nie obejmuje przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej, a jedynie regulację wysokościową istniejących wpustów i studni. Do wyceny należy przyjąć regulację zgodną z TER etap I punkty 9.1 i 9.2.