

Luzino, dnia 01.03.2023 r.

Zamawiający

(lider grupy partnerskiej)

**Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Nasz znak: IE.271.12.1.2023

Wykonawcy

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA NR 5

NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

**pn. "ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I POMPY CIEPŁA NA TERENIE GMINY
MIASTA REDA ORAZ GMIN LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE" – sprawa 1.2023**

- część nr 1 zamówienia

Zamawiający informuje, że po terminie określonym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora na dwa panele?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga optymalizatora na każdym panelu.

2. Czy parametry elektryczne Paneli: Umpp 40,95 – 41,35V; Impp 10,90 – 11,10A; Voc 49,75 – 49,85V; Isc; mogą być inne niż wyszczególnione powyżej? Zachowując pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów elektrycznych.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ, zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego, wnosi się w terminie 10 dni, licząc od dnia przekazania treści niniejszych wyjaśnień, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

WÓJT

Jarosław Wejer

.....
kierownik Zamawiającego