






6	Śruba ocynkowana z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą
5	Przewód izolowany dł. 1 m (uwaga)
4	Zacisk odgałęźny przebijający izolację
3	Zacisk uziemiający śrubowy
2	Taśma stalowa 20x0,7 + klamerka
1	Bednarka 254



SZCZEGÓŁ A



 DTŚ S.A.	DTŚ S.A. 40-877 KATOWICE UL. MIESZKA I Nr 10 TEL. 32/250-27-15, 250-29-04							
INWESTOR:	Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45–082 Opole – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45–231 Opole							
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice							
ADRES INWESTYCJI:	Zdzieszowice, ulice: Opolska, Kozielska							
TYTUŁ RYS.:	Uziemienie słupa nN							
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.:	Podpis	Data	Faza	Skala rys.	Nr rys.
Projektant:	inż. Czesław MACIEJCZYK	elektroenerg.	upr.bud. 308/66		09.2021	PW	~/~	4.1
Sprawdzający:	inż. Adam ŚLUSARZ	elektroenerg.	upr.bud. 598/78	