




RURA WYDMUCHOWA



SZCZEGÓŁ ”A”



DN rury ochronnej (RO)	Materiały (parametry materiałowe zgodnie z materiałem rur lub wyższe)
DN 400 PE100 SDR17	1.Odgałęzienie siodłowe PE Dz400/Dz90 – 1 szt. 2.Muła PE Dz90 – 1 szt. 3.Złączka rurowa PE/stal Dz90/DN80 – 1 szt. 4.Skrzynka uliczna do gazu + korek DN80 – 1szt. 5.Rura wydmuchowa stalowa DN80 – ok. 2,50m

 <div>DTŚ S.A.</div> <div>40-877 KATOWICE UL. MIESZKA I Nr 10 TEL. 32/250-27-15, 250-29-04</div>								
INWESTOR:	Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45–082 Opole – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45–231 Opole							
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice							
ADRES INWESTYCJI:	Zdzeszowice, ulice: Opolska, Kozielecka							
TYTUŁ RYS.:	Schemat montażu rury wydmuchowej.							
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.:	Podpis	Data	Faza	Skala	Nr.
Projektant:	mgr inż. Renata Gauch	INSTALACJA GAZ – KAN. – WOD.	SLK/2284/P005/09					
Sprawdzący:	mgr inż. Tymon Szczepny	INSTALACJA GAZ – KAN. – WOD.	SLK/1967/P005/07		10.2021	PW	–	06
Asystent projektanta:	mgr inż. Aleksandra Wtobel	INSTALACJA GAZ – KAN. – WOD.	–					06