

Bydgoszcz, 18.06.2019 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:


**„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cichej 24 w Bydgoszczy”, PP/51/2019**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 10.06.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania:

1. Na planie sytuacyjnym opisany jest odcinek c2-z9 ? do likwidacji, w opisie nie ma na ten temat wzmianki.
2. Niezgodności specyfikacji materiałów z rysunkami - średnice rur, ilość kolan, średnice kolan oraz muf.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zgodnie z Planem sytuacyjnym nowe przyłącze będzie biegło po trasie starego, w związku z tym należy zdemontować fragment istniejącego przyłącza znajdujące się na trasie nowego przed budynkiem ul. Cicha 24.
2. Projektant błędnie opracował zestawienie materiałów. Należy wycenić zgodnie z projektem.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski