



Białystok, 30.03.2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr 26/W1/2022

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania: „Dostawa materiałów budowlanych: kruszywo łamane”.

Zamawiający – 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu nr 26/W1/2022 do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy parametry techniczne mają być na podbudowę zasadniczą czy pomocniczą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kruszywo powinno posiadać parametry jak na podbudowę zasadniczą.

Pytanie 2:

Czy krzywe projektowe mają być oparte o WT4?

Odpowiedź:

Warunki Techniczne WT-4 (określone w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 102 z dnia 19.11.2010 r.) są wymaganiami dla kruszyw stosowanymi na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad. Kruszywo nie musi więc spełniać określonych ww. warunków (krzywych uziarnienia). Powinno natomiast posiadać określone w zapytaniu ciągłe uziarnienie umożliwiające zagęszczenie podbudowy do wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 1,00$.

Pytanie 3:

Czy mieszanka 0-63 mm ma być wyprodukowana wg normy PN-EN242

Odpowiedź:

W zapytaniu wskazano błędny numer normy i należy przypuszczać że wykonawcy chodziło prawdopodobnie o normę PN-EN 13242+A1:2010. Zamawiający nie wymaga aby mieszanka była wyprodukowana wg. normy PN-EN 13242+A1:2010 (nie wymaga posiadania przez producenta zakładowej kontroli produkcji).

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 informuje, iż dokonał zmiany terminu otwarcia i składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 31.04.2022r. na dzień 04.04.2022r. Godzina pozostaje bez zmian. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian przy składaniu oferty.

**Z upoważnienia KOMENDANTA
25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

**/ -/ Elżbieta MURAWSKA
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

Magdalena Piekutowska, tel. 261 39 88 39 - SZP
30.04.2022r.
T: 2712/B5
Postępowanie nr: 26/W1//2022