

Świercze, 10.05.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych przewidzianych do wymiany przepustów, poz. nr 17 przedmiaru robót. (rodzaj rur (PEHD/WIPRO itp.), rodzaj ścianek czołowych (ze skrzydełkami czy bez, prefabrykowane czy monolityczne wykonywane na miejscu), ławy fundamentowe pod przepusty i ścianki (kruszywowa/betonowa).

Rura karbowana plastikowa PEHD, prefabrykowane ze skrzydełkami, betonowe ławy fundamentowe pod przepusty i ścianki.

Pytanie nr 2

Latarnia solarna LED, proszę o określenie mocy - w przedmiarze określono moc 40 WAT, a w projekcie SOR moc 20 WAT.

Moc latarni solarnej LED powinna wynosić 40 WAT

Pytanie nr 3

Proszę o jednoznaczne określenie sposobu wykonania progu zwalniającego - do wykonania próg zwalniający systemowy typ " U16C" czy próg z kostki brukowej?

Próg zwalniający wykonany z kostki brukowej.

Pytanie nr 4

Proszę o zamieszczenie Arkusza nr.2 Zgłoszenia SOR. (Zamieszczono wyłącznie rysunek : 2.1 ZGŁOSZENIE SOR SYTUACJA CAŁOŚĆ-Arkusz1).

Zamieszczono w załączniku nr 9 do SWZ- Dokumentacja projektowa, plik: Projekt stałej organizacji ruchu Kowalewice Włociańskie Gnaty Szczerbaki.pdf

Pytanie nr 5

Czy zamawiający posiada uzgodnienie z Zarządcą drogi powiatowej w zakresie wykonania włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej (projekt zjazdu/włączenia, uzgodnienia, organizacja ruchu, itp.)? Jeżeli tak proszę o zamieszczenie. Jeżeli nie posiada, proszę o informację do obowiązków Wykonawcy robót będzie należało wykonanie stosownej dokumentacji (projektu/uzgodnień oraz ewentualnej aktualizacji SOR na drodze powiatowej)?

Zamieszczono w załączniku nr 9 do SWZ- Dokumentacja projektowa, plik: Projekt stałej organizacji ruchu Kowalewice Włociańskie Gnaty Szczerbaki.pdf

Stać organizacja ruchu na drodze powiatowej jest uzgodniona z ZDP. Wykonawca nie będzie zobowiązany do jej wykonania.