






- LEGENDA:**
-  - proj. kanały went. typu spiral
 -  - proj. kanały went. typu flex
 -  - proj. nawiew / wywiew
 -  - proj. kłapa p.poż.
 -  - proj. przepustnica reg.

UWAGI:

1. Kanaty wewn. budynku izolować wełną mineralną w ołulinie z folii aluminiowej gr. 30 mm,
2. Kanaty na zewn. budynku wykonać z rur z izolacją z wełny mineralnej gr. 25 mm umieszczoną pomiędzy dwoma rurami z taśmy stalowe, spiralnie zwijanej (typu spiro)
3. Oznaczenie "ok+3,62" oznacza wysokość osi kanatu ponad poziom posadzk szafi.

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

[illegible]