


	woda lodowa - zasilanie
	woda lodowa - powrót
	instalacja skroplin
	klimakonwektor ścienny
× PS	Punkt Stały

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
2. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
3. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
4. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6. Wszelkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma: **STANISŁAWSKI**
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax: 0.62.72.15.799
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.799
NIP: 621-000-19-77, REGON: 25052231

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.	
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.	
projektant: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek	podpis:
sprawdzający: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:

Rzut 2 piętra - instalacja wody lodowej

branża: instalacje sanitarne	data: luty 2023	stadium: PW	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: IS-04
---------------------------------	--------------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------