



- LEGENDA:**
- Instalacja c.o. - zasilanie
 - Instalacja c.o. - powrót
 - grzejnik płytowy higieniczny z zasilaniem bocznym z zaworem termostacyjnym
 - grzejnik łazienkowy z zaworem termostacyjnym
 - numeracja pionów
 - × PS Punkt Stały

UWAGA:
Wszystkie gałzki zasilające grzejniki należy włączyć w piony prowadzone w elementach ściennych i szachtach. Istniejące grzejniki należy wymienić na grzejniki higieniczne.
Nie wyklucza się innego prowadzenia rurociągów, po konsultacji z projektantem.

- W związku z możliwością zapowietrzania się Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń.
- Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
- Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
- Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma: **STANISŁAWSKI**
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Półna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

| | | | |
|--|---|---------|--|
| projekt: | Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. | | |
| adres: | dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno. | | |
| projektant: <small>specjalność instalacje sanitarne</small> | mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14 | podpis: | |
| asystent: | mgr inż. Mikołaj Bartoszek | podpis: | |
| sprawdzający: <small>specjalność instalacje sanitarne</small> | mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16 | podpis: | |

Rzut 2 piętra - instalacja ogrzewania

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| branża: instalacje sanitarne | data: luty 2023 | stadium: PW | rewizja: - | skala: 1:100 | nr rys.: IS-02 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|