



PROWOD

ul. Janiny Kłopotckiej 3

45-920 Opole

Opole, dnia 12.07.2021r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: ZP/PROW/73/2021

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji uzdatniania wody w miejscowości Opole-Brzezcie” - pytania i odpowiedzi do SWZ, zmiany wprowadzone przez Zamawiającego, pismo nr 1.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz wnioski o zmianę SWZ otrzymane w dniu 09.07.2021r., Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu z pkt. 4 Ogłoszenia "Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi uzyskać pozytywną opinię operatora sieci dystrybucyjnej w zakresie prawidłowości wykonania instalacji fotowoltaicznej i jej gotowości do eksploatacji". Planowana instalacja ma charakter mikroinstalacji (moc poniżej 50 kWp) i nie wymaga takiej opinii w celu uruchomienia. Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapis zgodnie z sugestią Wykonawcy. Skorygowany zapis Ogłoszenia brzmi:

*„Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie **do 60 dni od dnia podpisania umowy.***

*Termin wykonania **stanowi jedno z kryteriów oceny ofert** i musi zostać określony w ofercie Wykonawcy.*

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.”

W związku z powyższym, odpowiedni zapis skorygowano również z SWZ (pkt 4), OPZ (pkt 2.2.4 Odbiór przedsięwzięcia – ostatnie zdanie usunięto)

Skorygowane dokumenty zostały załączone do postępowania na platformie zakupowej.

PROWOD sp. z o.o.

Siedziba: ul. Rynek 4
46-082 KUP
tel. 77 469 55 56
fax. 77 469 66 45

info@prowod.pl
sekretariat@prowod.pl
www.prowod.pl

Biuro:

ul. Janiny Kłopotckiej 3
45-920 Opole
tel. 77 469 11 81
fax. 77 461 11 84

Zarząd:

Prezes: Bogdan Lechowski

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS
0000102843

Kapitał zakładowy: 68 306 810,00 zł

Bank: mBank O. Korporacyjny Opole

Nr konta: 23 1140 1788 0000 3535 3400 1001

Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim

Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001

Bank: ING Bank Śląski

Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194

Pytanie nr 2

Dot. załącznika nr 7 - umowy §1 ust. 3 e): Wykonawca prosi o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej".

Odpowiedź

Pod pojęciem dokumentacji powykonawczej należy rozumieć dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, które naniesiono w trakcie realizacji zadania. Jeśli takie zmiany nie wystąpią, dokumentacji powykonawczej nie trzeba składać. Niezależnie od wymogu w zakresie dokumentacji powykonawczej należy pamiętać o złożeniu innych dokumentów wymaganych w zadaniu, m.in. inwentaryzacji fotograficznej prac (przed i w trakcie prac), instrukcji, certyfikatów i deklaracji urzędzeń i elementów instalacji, protokołów z jakichkolwiek prób i badań.

Pytanie nr 3

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2.2.2: Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy pod pojęciem "projekt instalacji fotowoltaicznej" rozumie projekt budowlany, który zgodnie z prawem nie jest wymagany dla mikroinstalacji PV.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem projektu instalacji fotowoltaicznej rozumie schematy, rysunki, opisy, obliczenia itp. niezbędne do prawidłowego, zgodnego z odpowiednimi standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej oraz skutecznego zgłoszenia tej instalacji do zakładu energetycznego. Nie chodzi zatem o projekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego. Zakres projektu wskazany jest w pkt. 2.2.2 akapit 7.

Pytanie nr 4

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2.2.3: Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy konstrukcja wsporcza montowana na gruncie musi spełniać dokładnie opisane wymaganie, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowania konstrukcji o innych parametrach – nie gorszych od opisanych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla profili krzyżowych i podłużnych stali innej niż S355 cynkowanej ogniowo, niemniej o nie gorszych parametrach niż S355.

W przypadku pozostałych wymagań materiałowych konstrukcji, Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji. Dla szyn montażowych oraz mocowań paneli do profili Zamawiający jasno określił, iż dopuszczalny jest stop aluminium o innych lecz nie gorszych właściwościach niż EN AW-6063. Jeśli chodzi o połączenia śrubowe to muszą być one wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 5

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2.2.4: Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do dokonania analizy zacienienia po montażu. Zdaniem Wykonawcy analiza zacienienia powinna zostać uwzględniona na etapie planowania instalacji, natomiast po zaakceptowaniu koncepcji lokalizacji instalacji PV przez Zamawiającego nie powinno się jej zmieniać po montażu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na usunięcie zapisu odnośnie wykonania analizy zacienienia po montażu instalacji. W związku z tym usunięto odpowiedni fragment pkt. 2.2.4 „Warunki diagnostyki, badań, pomiarów” akapit 3. W tym samym punkcie Zamawiający dodatkowo usunął również fragment

akapitu 2 odnośnie wymagań pomiarów. Plik ze skorygowanym OPZ załączono do postępowania na platformie zakupowej.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty zapisy OPZ w zakresie pkt. 2.2.3 „Panele fotowoltaiczne”, korygując parametr liniowej gwarancji mocy wyjściowej po 25 latach na nie mniej niż 80%. Korekta naniesiona została w pliku z OPZ załączonym do postępowania na platformie zakupowej.

inż. Bogdan Lechowski – Prezes Zarządu

.....



PROWOD