



***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 141/2024/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. Prawocheńskiego 19 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W Opisie Technicznym, w punkcie 6 znajduje się "Układ klimatyzacji jest wyposażony w komunikację Modbus RTU, który należy przyłączyć do sterownika nadzorującego pracę całego budynku".

Pytanie :

1. Jaki sterownik został przewidziany do nadzorowania pracy całego budynku?
2. Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie systemu BMS obsługującego urządzenia klimatyzacyjne? Jeśli tak to w jakiej technologii?

Odpowiedź:

1. Chodzi o sterownik węzła Micro XXL Control lub równoważny.
2. W zakresie wykonawcy jest wykonanie systemu BMS obsługującego urządzenia klimatyzacyjne sprowadzoną przewodami LiYCY, YnTkSY ekw. Lub ekranowaną skrętką komputerową kat. 5/5e do sterownika węzła.

Pytanie nr 2:

W Opisie Technicznym, w punkcie 7 znajduje się "Do sterowania pracą węzła dobrano regulator pogodowy Micro XXL Control wyposażony w moduły telemetryczne do sieci Ethernet".

Pytanie:

Jakie zadania ma realizować podłączenie regulatora do sieci Ethernet? Czy ma on zostać zintegrowany z systemem SCADA? Jeśli tak, jaki to system? Kto ma dokonać integracji?



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Podłączenie regulatora do sieci Ethernet ma zapewnić komunikację z telemetrycznym systemem nadzoru i sterowania UWM w celu wizualizowania pracy węzła w OCS system. Ma on zostać zintegrowany z systemem. Wykonawca dokonuje jego integracji.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Dorota Borkowska

Tel. (89) 523-34-72

e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl