istn. stacja transf. SN/nN
nr KRS 82233
WŁASNOŚĆ OBCA"

nr 1
dem. Oro-12/ŻN
dem. Ł-337
nr KRS 258 213
istn. RPK-12/BSW

istn. sieć napowietrzna SN w kierunku stacji transf.
nr KRS 8232 "Stary Sącz 2"

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie
Znak: TO/OKO/WUB/WB/1868/2022/MO
TO/OKO/OMEK/1695/2022
Z dnia 13.07.2022 r.

1. Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń mogą wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

2. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

3. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić ostateczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, liczac odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Wiktor Bartkowski

Potwierdza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA NOWOSĄDECKI
Nazwa państwowego zasobu
Identyfikator państwowego materiału zasobu
Data wykonania kopii: 2020-06-02
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: STAROSTA

obręb Stary Sącz skala 1:500

Legenda: **Skala 1:500**
- proj. sieć napowietrzna SN
- proj. słup
- istn. sieć napowietrzna SN
- istn. słup
- demontaż