



Tab. A.8 - Zestawienie okien PCV, cz.2:

Oznaczenie		04	05
Schemat rysunkowy			
Sposób otwarcia		skrzydło rozwieżmo-uchylne	skrzydło rozwieżme, skrzydło rozwieżmo-uchylne
Lokalizacja	Poziom/łkość i typ szklenia	1 (podest K2)	-
	Piętro	1 (podest K2)	1
	Poddasze	-	-
Wymiary zewnętrzne (wraz z listwą parapetową) szer. x wys. [m]		0,96 x 0,97	1,66 x 1,57
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]		1,0 x 1,0	1,7 x 1,6
Szacowany ciężar [kg]		45	120
Współczynnik U dla okna referencyjnego [kg]		0,9	0,9
Zalecenia montażowe dla pojedynczego okna	Krawędź/ ilość i typ konsoli	Góra	Góra
		Boki	Boki
		Dół	Dół
		3 x b	5 x b
Wyposażenie dodatkowe		-	

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

Opis standardu wykonania:

Standard produktu – np. VEKA SOFTLINE 82,

Profil PCV:

- profil Veka Softline 82,
- 7-komorowa rama (o współczynniku przenikania Ug=1,0 Wm2/K) profile klasa A (czyli ścianki profilu min. 2,8-3mm wg normy PN-EN 12608,- szarość ramy 82mm,
- system 3 uszczelnień z EPDM, pełne wzmocnienie stalowe w ramie, wielokrotnie gięte w skrzydle ,
- profile w kolorze jasnoszarym zbieżnym z RAL 7044,
- listwa podparapetowa w standardzie (izolacyjna, komorowana, z listwą rozprężną termozaloczną pomiędzy listwą a ramą okna).

Szklenie:

ss - pakiet trzy szybowy o współczynniku U=0,5 Wm2/K, izolacyjność akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB,

sf - pakiet trzy szybowy o współczynniku U=0,5 Wm2/K, izolacyjność akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB, dodatkowe zabezpieczenie przeciwsłoneczne.

Okucia:

- w standardzie np. WINKHAUS,
- funkcja blokady nieprzewidowanego pokłócenia klamki,
- stopniowany uchyl sterowany z klamki,
- zaczep antywłamaniowy utrudniający włamanie.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – aktualna na dzień w budowania.

Dodatkowe wyposażenie:

Ciepły montaż w warstwie izolacji termicznej:

- konsola boczna w standardzie np. KNEISEN W-300x3,0-40-H10,
- konsola dolna w standardzie np. KNEISEN SLW-95x180x2,5,
- uszczelnienie i docieplenie obwodowe okna w systemie np. Ilbruck 3dL.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM:  Pw
ADRES	ul. Sołtyśowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtyśowice			SKALA:  1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		op. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie okien zewn. PCV - bud. A			NR RYS.:  D.22