


Tab. A.5 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, ppoż. EI15:

Oznaczenie	Aw4	
Schemat rysunkowy		
Kierunek otwarcia	L	P
Lokalizacja - przyzienie/ ilość	1	1
Lokalizacja - piętro/ ilość	-	1
Wymiary min. w świetle oszczędnicy szer. x wys. [m]	(0,9+0,5)x2,0	
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]	1,77x2,20	
Szklenie/ wymogi ppoż./ inne	EI15/ samozamykacz	

Opis standardu wykonania:

Standard produktu – np. MIBOE ALUPROF, EI15

Opis produktu:

- drzwi zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwutejłowe, otwierane na zewnątrz pomieszczeń, z przeszkleniami,
- skrzydło czynne zapewniające szczelność przejścia min. 90 cm,
- ramy skrzydeł i oszczędnic drzwi z kształowników aluminiowych z przesłkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi poszlownymi w kolorze RAL 9006,
- wypełnienie przeszyciście ram skrzydeł drzwiowych z szyb bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 41 mm,
- okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczane do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.
- skrzydła drzwiowe zawieszane w oszczędnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,
- masę okucia zamylające zamki wypuszczane zapadkowcasunkowe i rolkowe,
- skrzydło bierne wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu oszczędnicy,
- wodoszczelność w klasie 5A (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 w(m2K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/R2

Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.

Dodatkowe wyposażenie:

1. Samozamykacz z opęgi blokady w pozycji 90st na skrzydle głównym.
2. Blokada otwarcia otwierania na skrzydle bocznym.
3. W ścianach działowych szyby oklejane pasmowo folią nieprzezierną ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.
4. Wskazane drzwi przystosowane do montażu kontaktowników i elektrozacząpów.

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI		
	UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW		
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice		SKALA: -/—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS
	mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski	01.04.2020r.	273/96/UW
	mgr inż. arch. Anna Golicz-Rozenkowska	01.04.2020r.	3/00/D/UW
	mgr inż. arch. Anna Golicz-Rozenkowska	01.04.2020r.	3/00/D/UW
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. alu ppoż. - bud. A		NR RYS.: D.11