



Tab. AB.1 - Zestawienie klap oddymiających

OZNACZENIE	Od1	Od2
SCHEMAT		
ILOŚĆ	2	2
WYMIAR NOMINALNY [M]	1,0 x 1,0	1,0 x 1,10
POW. CZYNNIA ODDYMIAŃIA [M2]	min 0,75	min 0,80
STEROWANIE	z systemu SSP	z systemu SSP
SPECYFIKACJA	<p>Kłapa kwadratowa jednoskrzydłowa, z podstawą prostą o wysokości 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm, z obwodowym kołnierzem o szerokości 80-100 mm do montażu podstawy do konstrukcji stropu żelbetowego, z pasem obwodowym wzdłuż górnej części podstawy umożliwiający montaż izolacji termicznej z twardej wełny mineralnej o gr. 5,0 cm, ze skrzydeł prostokątnym o konstrukcji ramowej z profilu metalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego (wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1)) gr. 25 mm, kąt otwarcia skrzydła kłapy z 140° zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na boku kłapy od strony południowej - skrzydło otwierane w kierunku na południe, odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim wg PN-EN 1873:2009, odporność na uderzenie ciężkim ciałem miękkim klasy 3 wg PN-ENV 1627:2006.</p> <p>Powierzchnia czynna oddymiania z dodatkowymi owiewkami - 0,76 m2.</p> <p>Kłapy otwierane słownikami elektrycznymi (pobór prądu 2,8A), sterowanie centralną oddymiania, sygnał z SSP.</p>	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	<p>Bezobsługowa centralna sterująca zasilana napięciem 220 V AC (wyposażona w zasilacz na 24 V DC), dostosowana do współpracy z systemem SSP na obiekcie.</p> <p>Akumulatory do podtrzymania pracy systemu w przypadku zaniku prądu sieciowego (zasilanie awaryjne) przez 72 godziny.</p> <p>Układ napędowy w postaci dwóch słowników elektrycznych - zgodnych ze specyfikacją producenta.</p> <p>Przycisk ręcznego otwierania kłapy dymowej.</p>	

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPŁ.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		opr. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie klap oddymiających - bud. A i B			NR RYS.: D.25