



RO.271.38.2023

Zblewo, 15.01.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy Jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowości Radziejewo**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00576447/01 z dnia 2023-12-28)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

#### **Pytanie:**

W dokumentacji przetargowej przedstawiono rozwiązanie konkretnego producenta dotyczące tłoczni ścieków oraz elementów składowych tego urządzenia. Czy w ramach uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyt.: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych, do projektowanych spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej? Czy Zamawiający przewiduje w takim wypadku zastosowanie zbiornika tłoczni z materiałów o właściwościach nie gorszych niż wskazane w przedmiocie zamówienia, zastosowanie materiałów innego typu, np. stali kwasoodpornej AISI304 lub AISI316, poddany dodatkowo procesowi trawienia i pasywacji w celu zabezpieczenia całej powierzchni zbiornika przed oddziaływaniem agresywnych ścieków i zabezpieczenia miejsca spawania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodnie z zapisami pkt. 3 SWZ.  
Zamawiający nie dopuszcza innego materiału zbiornika tłoczni. Zbiornik z PEHD.

Z poważaniem

Zupa Wójta GMINY  
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga

#### **Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT