



PYTANIA i ODPOWIEDZI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „**BO – L17/09/X – Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15**”.

Pytania:

1. W projekcie wykonawczym jest napisane : "frezowanie podbudowy ET", a istniejąca podbudowa boiska jest betonowa. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli i skąd taki zapis?
2. W projekcie wykonawczym jest napisane : "Zapadnięcia powyżej 4mm uzupełnić drobnym żwirem płukany o frakcji 2-4mm, następnie uzupełnić masą poliuretanową w płynie". Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli. Nie znamy takiej metody naprawy nawierzchni boiska. Konstrukcja warstw tego boiska jest zupełnie inna.
3. Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia była odporna na kolce. Prosimy o usunięcie tego wymogu z dokumentacji projektowej, ponieważ typ nawierzchni istniejącej nie wskazuje, aby nawierzchnia była odporna na kolce. Jest to remont nawierzchni istniejącej, a nie budowa nowego boiska. Nawierzchnię odporną na kolce stosuje się na bieżniach lekkoatletycznych.
4. W projekcie wykonawczym jest mowa o czyszczeniu i malowaniu konstrukcji piłkochwyków, a w przedmiarze robót brak punktu o takim zakresie prac. Czy w takim razie do wyceny należy przyjąć czyszczenie i malowanie konstrukcji piłkochwyków?
5. W projekcie wykonawczym jest mowa o wymianie siatek do bramek do piłki ręcznej, a w przedmiarze robót brak punktu o takim zakresie prac. Czy w takim razie do wyceny należy przyjąć zakup i montaż nowych siatek do bramek do piłki ręcznej?
6. Proszę o informację kto jest producentem istniejących tablic do koszykówki?

Odpowiedzi :

1. Zakres prac frezowania dotyczy miejscowego frezowania nierówności nawierzchni boiska.
2. Zamawiający informuje, że w zakresie prac należy wykonać naprawę wszystkich ubytków w nawierzchni zgodnie z istniejącymi warstwami, według wytycznych producenta dedykowanego systemu.
3. Zamawiający wykreśla wymóg zapisany w projekcie wykonawczym, aby nawierzchnia była odporna na kolce.

4. Zamawiający rezygnuje z zakresu prac dotyczących czyszczenia i malowania konstrukcji piłkochwyków.
5. Do wyceny należy przyjąć zakup i montaż nowych siatek do bramek do piłki ręcznej. Należy wykonać wszystkie prace zawarte w projekcie wykonawczy.
6. Zamawiający nie dysponuje nazwą producenta istniejących tablic do koszykówki.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart – Zastępca Dyrektora CUW