



Folwark, dnia 17.10.2022 r.

DT.2620.9.2022

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację:

Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Na mapie do celów projektowych zaprojektowany został uziom otokowy. Uziom otokowy stosujemy wówczas, gdy nie możemy uzyskać wyniku rezystancji uziemienia < 10 Ohm poprzez mechaniczne wbijanie szpilek. Ponadto na mapie i w projekcie określono wartość rezystancji 30 Ohm, gdzie prawidłowa wartość powinna wynosić < 10Ohm. Pytanie brzmi – czy jest możliwość zastosowania uziomu mechanicznie wbijanego, jeżeli uzyskamy wartość rezystancji <10Ohm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że akceptuje uziom wbijany, wyniki potwierdzić stosownymi pomiarami.

Pytanie nr 2:

W Opisie technicznym czytamy o zabudowaniu trasy kablowej: „Z projektowanego złącza kablowego należy wyprowadzić wewnętrzną instalację kablową typu 2x4xYAKXs 1x185mm² + 1xYAKXS 1x185mm², którą prowadząc po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym wprowadzić należy do istniejącej stacji transformatorowej do projektowanej rozdzielniczy RG-PV.”

Pytanie brzmi – dlaczego budujemy trasę z kablami 2x 4x YAKXs 1x185mm², czy nie wystarczyłoby zabudować trasę kablową 4x YAKXs 1x185mm² + 1x185mm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowany WLZ uwzględni przyszłościową rozbudowę instalacji PV.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na platformie zakupowej – Open Nexus https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz

Prezes Zarządu
Robert Garczyński

Przyg. Donata Twardowska
tel. kont. 65 546 76 49