

znak: D25C/251/N/25-49rj/19

Wejherowo, dnia 29.10.2019 r.

D.25C/250/733/2019

wg rozdzielnika

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nn postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”**, znak: D25C/251/N/25-49rj/19, poprzez poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w udzielonej w dn. 08.10.2019 r w piśmie D.25C/250/ 705 /2019 odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy o numerze 1161 oraz w dn. 09.10.2019 r. w piśmie D.25C/250/ 707 /2019 odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy o numerze 1177.

1161. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 14 ust. 1 pkt 12) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „za niedostarczenie z winy Wykonawcy w terminie zgodnym z umową dokumentacji projektowej zamiennej oraz zwłokę w uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę – 0,05 % wynagrodzenia przewidzianego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki”. Nie za każde bowiem opóźnienie w realizacji powyższych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność Wykonawca, zaś sformułowane obecnie postanowienie umożliwi Zamawiającemu obciążenie Wykonawcy karą umowną nawet w sytuacji, gdy za opóźnienie będzie ponosił odpowiedzialność Zamawiający lub organy administracji publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 1 pkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„za niedostarczenie z winy Wykonawcy w terminie zgodnym z umową dokumentacji projektowej zamiennej lub zwłokę w uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę – 2,5% wynagrodzenia przewidzianego dla prac projektowych, od wartości wynikającej z Oferty Wykonawcy - Formularza Oferty (pkt 2 pozycja: Prace projektowe) za każdy dzień zwłoki.”

1177. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt Wykonawcy?

Urządzenia medyczne zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych gdyż spowodowałoby drwastyczny wzrost ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy założeniu, że w pytaniu chodzi o ust 16, Zamawiający modyfikuje go: „W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany. Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały oraz wyposażenia niemedyceznego. Okres, w którym dostarczone urządzenie zastępcze, nie jest traktowany jako zwłoka w naprawie i w związku z tym nie będzie za ten okres naliczana kara umowna, o której mowa w par. §14 ust. 1 pkt.2) Umowy”

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause

1