



WTI-IQ.7013.86/1.2018

Odpowiedzi na pytania

dot. zapytania ofertowego nr WTI-IQ.7013.86/1.2018
„STARPARK & pumtruck – nowoczesny park wypoczynku i sportu”

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie sposobu mierzenia parametrów podanych w zapytaniu.

Czy wysokość zakrętów wynosząca minimum 70 cm jest wielkością mierzoną od najniższego punktu na nawierzchni asfaltowej do punktu na koronie zakrętu na nawierzchni asfaltowej czy jest to wysokość mierzona od punktu przy podstawie nasypu (wysokość otaczającego terenu) do najwyższego punktu zakrętu (na koronie)?

Wysokość zakrętów decyduje dla kogo (w szczególności) będzie tor przeznaczony.

Tory dla najmłodszych dzieci (w wieku 4-12) i dla początkujących - MiniPump, posiadają zakręty o wysokości 52 cm (mierzone na nawierzchni asfaltowej) i 80 cm (wysokość całego nasypu).

Wysokość zakrętów przy torach dla młodzieży (tory szybsze z większymi przeszkodami) - EasyPump, posiadają odpowiednio 85cm i 125 cm wysokości.

Odpowiedź

W treści zapytania ofertowego określono minimalną wysokość całego nasypu, mierzoną od punktu przy podstawie nasypu do najwyższego punktu na koronie zakrętu. Z toru będzie korzystał głównie młodzież i osoby dorosłe.