

Projekt instalacji klimatyzacji skala 1:50

- Linie freonowa prowadzić na podwieszeniach systemowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
- Skropliny z jednostek wewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy suchy z kulka. W ścianie w miejscu syfonu przygotować rewizję.
- Nie wolno przekraczać maksymalnej długości całkowitej instalacji freonowej dla danego systemu – 60 m

instalacja chłodnicza 6,35/9,52 mm

instalacja skroplin z klimatyzatora ø20mm

INWESTOR: <i>Gminy Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród ul. Krakowska 11</i>			
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno położniczej. Dz nr 762			
TYTUŁ: <i>Instalacja klimatyzacji – parter</i>			
Projektant:	inż.Jan Skrzyszowski S-110/01	Podpis:	
Opracował:	Krzysztof Stronk	Podpis:	
Skala 1:50	Branża Sanitarna	Nr rysunku K01	Data: kwiecień 2023

