



Oznaczenie urządzenia	Q1		Q1	Q2	Q3	Q4	F1	Q7	
Oznaczenie zacisku									
Opis			zasilanie mieszkania nr 1	zasilanie mieszkania nr 2	zasilanie mieszkania nr 3	zasilanie lokal użytkowy		zasilanie oświetlenia piwnica, oświetlenia boksów piwnicznych	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu			5x10	5x10	5x10	5x10		3x1,5	
Typ kabla			N2XH	N2XH	N2XH	N2XH		N2XH	
Typ izolacji kabla									

Remont budynku przy ul. Janasa 20 w Rudzie Śląskiej Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	schemat ideowy zasilania  WG+RG+TL	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A		D	
		9.05.2023		Autor:		Michał Botor	Nr. akurusa: 1 / 2

część administracyjna



Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10						
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie , domofonu	zasilanie oświetlenia klatka schodowa, zewnątrzne	zasilanie gniazda wtykowego						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x1,5	4, 3x1,5							
Typ kabla	YDY	N2XH							
Typ izolacji kabla									