

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu** dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej** tj.:

1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem:

- a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia - usług, polegających na opracowaniu projektów wykonawczych (dokumentacji projektowej) oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach drogowych dróg publicznych o wartości min. 5.000,00 PLN brutto każda.

- 2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:**

a) projektant – minimum 1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie
- minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w danej specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania,

Wymieniona wyżej osoba winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).

Starszy inspektor nadzoru

Dariusz Radziński
upr. bud. nr GPKG-1-7342-33/96

Załącznik Nr 1 do umowy

Warunki techniczne budowy oświetlenia ulic: Królowej Jadwigi, Toruńska

1. Istniejące oświetlenie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi oraz ulicy Toruńskiej jest własności Enea Oświetlenie. Należy opracować DP na likwidację zgodnie z wystawionymi warunkami z Rejonu Oświetlenia w Bydgoszczy - likwidacji przedmiotowego oświetlenia.
2. Zaprojektować nowe oświetlenie. Słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane – kolor RAL 7021, o wysokości wg obliczeń, osadzony na fundamencie prefabrykowanym.
3. Zasilić z istniejących sieci oświetlenia własności Miasta Bydgoszcz (z istniejącej SOU(UM).
4. Kable obwodowe YKY 5-żyłowe wg obliczeń, osłonić rurami PCV \varnothing 110 na całej długości.
5. Oprawa oświetleniowa ze źródłem LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej komory zespołu sterowania IP66. W oprawie lub słupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem, skuteczność świetlna oprawy min. 130lm/W.
6. Wykonawca ponosi koszt dołączenia punktu oświetleniowego do systemu (ok. 6 zł/pkt).
7. Uzyskać równomierność oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą dla danej sytuacji oświetleniowej.
8. Uwzględnić konieczność wykonania pomiarów oświetlenia po wybudowaniu dla oceny sprawności świecenia po rocznej eksploatacji.
9. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcje oświetlenia w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.
10. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny tel. 582-27-01.
11. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.
12. Dokumentację powykonawczą oświetlenia należy dostarczyć do ZDMiKP w formie papierowej i cyfrowej (format DGN lub DWG).
13. Przed przystąpieniem do prac na sieci ZDMiKP należy z 7-dniowym wyprzedzeniem wystąpić o dopuszczenie.
14. Prace należy zgłosić do ZDMiKP z 3 dniowym wyprzedzeniem.
15. Warunki ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Starszy inspektor nadzoru
Dariusz Radziński
upr. bud. nr GPKG-1-7342-33/96.