



**POLSKI
ŁAD**



IGK.7013.3.2024

Karpacz, 24.07.2024 r.

W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że 16 lipca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, dotyczące zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00406164/01 z dnia 10.07.2024 r., na „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego”.

Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

- 1) Czy kostka granitowa 20/20/15 cm, szara cięta płomieniowana ma mieć boki surowo łupane, czy boki cięte?
- 2) Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy kostkę 4/6 cm staroużyteczną?
- 3) Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału na fugowanie nawierzchni - zamiana fugi żywicznej na fugę cementowo-trasową?
- 4) Czy Zamawiający dopuszcza długości krawężników zgodnie z obowiązującą normą dł. 80-120 cm?

Odpowiedzi:

Ad.1.

Kostka granitowa 20/20/15cm, cięta płomieniowana o bokach ciętych.
Kolorystyka szaro-pastelowa

Ad. 2.

Tak, Zamawiający przekaze Wykonawcy kostkę 4/6 staroużyteczną z rozbiórki, należy wykorzystać ją na budowie do nawierzchni chodnika.

Ad. 3.

Nie. Należy zastosować fugę żywiczną

Ad. 4.

Należy zastosować krawężniki o jednakowej długości, 1m

Burmistrz Karpacza

/-/ Radosław Jęcek