

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NR REFERENCYJNYM: RB/26/12WOG/2021
NA: REMONT OGRODZENIA W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POLNEJ 7-7A
W TORUNIU.

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Cyt. Wykonawcę:

Pytanie 1

Jaka jest wymagana minimalna grubość powierzchni cynkowej? Prosimy o wyspecyfikowanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Minimalna grubość powłoki wynosi 100,0 mikrometrów.

Pytanie 2

Czy drut ostrzowy o średnicy fi 450 ma być wykonany z materiału ocynkowanego czy ze stali nierdzewnej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Drut ostrzowy o średnicy fi 450 ma być wykonany ze stali ocynkowanej.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału (blacha ocynk czy nierdzewna) powinny być wykonane obejmy do mocowania paneli ogrodzeniowych do słupków?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Całość materiału powinna składać się z elementów ocynkowanych.

Pytanie 4

Uważamy, że w przedmiarze lp. 13 łączna ilość drutu kolczastego na słupkach metalowych tj. 2055,200 m jest błędna. Naszym zdaniem w tej pozycji powinna być wartość 6165,60 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Norma w katalogu 2-02 na wykonanie zabezpieczenia z drutu kolczastego określa robocizną i materiały na wykonanie 1 mb 3 rzędów drutu kolczastego.

Pytanie 5

Czy podmurówka powinna posiadać zbrojenie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Podmurówka powinna być żelbetowa.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania wniosków: otwarcia wniosków:

Nie

KOMENDANT

płk Grzegorz GOTOWICZ

Wykonał:
Dorota KOSMECKA
SZP.2712.24
10.06.2021 r.
Dostępność: W.WIŚNIEWSKA, M.SZYDŁOWSKA, K.PIĄTKOWSKA