

Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podłączonej do sond uziomowych lub do istniejącego uziomu beneficjenta

Rezystencja uziomu powinna wynosić R<10Ω

UWAGI

!!! Należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną, w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie konieczności załączenia agregatu prądotwórczego !!!

W przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, należy zastosować ograniczniki przepięciowe strona AC i DC typu SPD T1+T2 oraz uziemienia z linki LgY 16mm² prace wykonać zgodnie z aktualną norma odgromową PE-EN 62305

LEGENDA

——— Istniejąca instalacja elektryczna AC

——— Projektowana instalacja elektryczna AC

Inwestor	Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino	
Temat	„Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"	
Przedmiot rysunku	**Schemat elektryczny instalacji PV - 4,95kW**	Nr rys. E.1