



UWAGA:
Projektowane nowe przewody instalacji gazowej należy prowadzić pod stropem, a następnie zejść pionowym odcinkiem pod kolektor przy kaskadzie kotłowej.

INWESTYCJA WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA O MOCY 110kW NA DWA KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY 2x55kW		PROJEKTANT : mgr inż. Zygmunt Maniacyk upr. nr 1514/91/Lo w specjalności sanitarnej			
INWESTOR GMINA GOSTYŃ RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kołodziej upr. nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej			
OBIEKT BUDYNEK RATUSZA		ASYSTENT: mgr inż. Paweł Żukow w specjalności sanitarnej			
LOKALIZACJA RYNEK 2, DZ. NR 1363 63-800 GOSTYŃ					
PRZEDMIOT RYSUNKU AKSONOMETRIA INST. GAZOWEJ					
STADIUM PB-AK	BRANŻA SANITARNA	DATA 07-2023	STRONA 16	SKALA 1:50	NR RYS. S-4