

Nr sprawy: RZP.271.90.2021.ZP1**KUJAWSKO-POMORSKIE**

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Dotyczy postępowania pn.:
NIP 8512347890, REGON 144222336**Budowa ulicy Okopowej w Łochowie**Białe Błota, dnia 28.09.2021 r.**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie poniższych rozbieżności dot. budowy ul. Okopowej w Łochowie:

1. Opis techniczny do projektu wskazuje zastosowanie progu 0,5 m w kierunku studni Sr38-36 - czy to jest w zakresie wyceny? Jeżeli tak, to nie ma rysunków jak to ma wyglądać i gdzie to ująć w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 1.

Opis techniczny zastosowania progu 0,5m w kierunku studni Sr38-36 dotyczy przyszłej kanalizacji sanitarnej, która nie jest objęta tym postępowaniem.

Pytanie 2.

Czy w kosztorysie ofertowym zaniżone są ilości szalowania (poz.50) - jest 3000 m2, a powinno być ok. 6000 m2

Odpowiedź 2.

Należy przyjąć ilość szalowania dla poz. 50 – 5100m2, dla poz. 51 - 2600m2, w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Pytanie 3.

Gdzie ująć odwodnienie wykopów - czy np. do 1 m kanału?

Odpowiedź 3.

Odwodnienie wykopu należy przyjąć ryczałtowo, zgodnie z indywidualną kalkulacją wykonawcy i uwzględnić w wartości pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 4.

Kosztorys ofertowy zawiera 16 szt. studni betonowych 1000 mm oraz 15 szt. studni betonowych 1500 mm, natomiast według projektu jest 16 szt. 1000 mm betonowych, 14 szt. studzienek PEHD 1115/1000 mm oraz 1 szt. studzienki 1650/1500

**Odpowiedź 4**

Należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ oraz kosztorysu.

Pytanie 5.

Przykanaliki dn 200 mm - według kosztorysu poz. 59 jest 102 m, natomiast według projektu 13x1,5 = 20 m.

Odpowiedź 5.

Należy przyjąć 26mb przykanalików, w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Pytanie 6.

W kosztorysie ofertowym do zasypania należy zakupić piasek (poz. 53, 54) - według geologii są piaski - czy w związku z tym należy wykonać wymianę gruntu?

Odpowiedź 6.

Opisane pozycje dotyczą zasypania wykopów, Wykonawca musi oszacować ryzyko wymiany gruntu na właściwy nadający się do wykonania zasypki i gwarantujący uzyskanie właściwych parametrów zagęszczenia zasypki, zgodnie z własną kalkulacją.

Pytanie 7.

Kanalizacja S29.12-S29.51 - kosztorys przewiduje 3 studnie betonowe 1000 mm oraz 6 szt. 425 mm, a w projekcie 9 szt. 425 mm

Odpowiedź 7.

Należy wykonać zgodnie z wytycznymi ZWiUK oraz zapisami OPZ, kosztorysu.

Pytanie 8.

Gdzie w kosztorysie ofertowym ująć wylot do rowu?

Odpowiedź 8.

Wylot do rowu należy przyjąć w pozycji 39 kosztorysu ofertowego.

- II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
- a) Ujednolicony Kosztorys ofertowy.
- III. Ponadto, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.10.2021 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:

W pkt 17.2 SWZ

Zapis : „17.2. Termin składania ofert: do dnia 01.10.2021 r. do godziny 10:00.”

otrzymuje brzmienie:

„17.2. Termin składania ofert: do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10:00.”;

W pkt 17.7 SWZ

Zapis : „17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 01.10.2021 roku o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”

otrzymuje brzmienie:

„17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 05.10.2021 roku o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”


W pkt 18.1 SWZ

Zapis : „18.1. Termin związania ofertą : do dnia 31.10.2021 r.”

otrzymuje brzmienie:

„18.1. Termin związania ofertą : do dnia 03.11.2021 r.”

- IV. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00182053/01 z dnia 16.09.2021 r.
- V. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

.....
Z. up. Wójta
Zastępca Wójta

Anna Janowska-Cepak

