RZUT DACHU - PROJEKTOWANY

skala 1:100



Zwód poziomy
– drut stalowy, ocynkowany ø8 mm

1 Przewód odprowadzający instalacji odgromowej
– drut stalowy, ocynkowany ø8 mm

ZK Zacisk probierczy instalacji uziemienia

ELEMENTY DO MODERNIZACJI

INWESTOR MPGM TBS WP. ZO.O. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA			
TEMAT PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY UL. JANASA 20 W RUDZIE ŚLASKIEJ W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH DACHU I KLATKI SCHODOWEJ, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.			
ADRES UL. JANASA 20, 41–710 RUDA ŚLĄSKA			
OBIEKT BUDYNEK WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE DACH		NR RYS. E-03	SKALA 1:100
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	MARZEC 2023	
zespół	imię i nazwisko	NR. UPR.	PODPIS
projektant	mgr inż. Michał Botor	SLK/0018/PWBE/22	