

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dn. 11.07.2019 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (bez użycia/ z użyciem środków komunikacji elektronicznej).

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2016 poz. 1629) uwzględniając mapy, na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GKN.6630.52.2019

Przedmiot narady: propozycja usytuowania trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej, elektroenergetycznej oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej deszczowej, telekomunikacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dolińskiej, Ferta, Kozielskiej, Mickiewicza.

Wnioskodawca: Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska, ul. Chopina 9, 49-100 Niemodlin

Przewodniczący narady: Teresa Długosz - Inspektor

Uczestnicy narady:

lp.	nazwa podmiotu	uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	imię i nazwisko uczestnika narady	podpis
1.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA ul. Harcerska 15 45-118 Opole	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
2.	Grupa Multiplay Biuro Obsługi Klienta ul. Oleska 121, 45-231 Opole	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
3.	Netia SA Dział Utrzymania Usług, Okręg Południowy ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
4.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
5.	Orange Polska SA Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
6.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
7.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Krapkowicach ul. Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
8.	Polskie Koleje Państwowe SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
9.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie	z uwagami bez uwag nie dotyczy		

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

09-08-2019

Z up. Starosty Strzeleckiego

Inspektor
Teresa Długosz

10.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Architektoniczno-Budowlany w/m	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
11.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Dróg Powiatowych w/m	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
12.	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie	z uwagami bez uwag nie dotyczy	Grzegorz Kulodziej	my
13.	Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole	UZGODNIŁO Z UWAGAMI nie dotyczy z uwagami bez uwag nie dotyczy	JANUSZ CHARCIEVICI	
14.	Telefonia Dialog Sp. z o.o. ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
15.	Urząd Miejski Strzelce Opolskie Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	z uwagami bez uwag nie dotyczy	Stwierdzam zgodność z oryginałem Z up. Starosty Strzeleckiego Inspektor 09-08-2019 Teresa Długosz	
16.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole	z uwagami bez uwag nie dotyczy		
17.	Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska ul. Chopina 9 49-100 Niemodlin	z uwagami bez uwag nie dotyczy		

Stanowiska uczestników narady:

ad. 13. NIE UZGODNIŁO
BRAK WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZEBUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICNEGO I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
KORZISTAJĄCEJ Z LINIĄ DWUTOROWĄ
KABLOWĄ SN.
PROJEKTOWANĄ SIEĆ GAZOWĄ ODSUNĄĆ NA ODLEGŁOŚĆ
MIN. 1 m. OD ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW STUPOW
SIECI "N" SN.
O TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENER-
GETYCZNEJ NALEŻY WYSTĄPIĆ DO WYDZIAŁU EKSPLOATACJI OPOL-
UL. PRUDNICKA 6a NATOMIAST DLA SIECI OŚWIETLENIA
ULIC DO BIURA OBSŁUGI OŚWIETLENIA GMINY, 47-100
STRZELCE OPOLSKIE UL. OPOLSKA 26.

ad. 12 uzgadniam zgodnie z pismem nr PTD-368/GK-4710/2019

ad. 13. UZGODNIŁO Z UWAGAMI. PRACE ZIEMNE WYKONAĆ ZGODNIE Z
OPRACOWYWANymi PRZEPISAMI I NORMAMI POD NADZOREM PRACOWNIKÓW
TAURON DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ W OPOLE REGION SN IAN STRZELCE
OPOLSKIE UL. OPOLSKA 26. ORAZ ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI
W PISMIE NR. TD/00PI/0403/2019-06-12/0000001 Z DNIA 11.06.2019.
SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
UZGODNIĆ Z WYDZIAŁEM EKSPLOATACJI TAURON DYSTRYBUCJA SA OPOLE UL.
WARYŃSKIEGO 1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
ULICZNEGO UZGODNIĆ Z BIUREM OBSŁUGI OŚWIETLENIA GMINY, 47-100 STRZEL-
CE OPOLSKIE UL. OPOLSKA 26. PRACOWNIKI MOZNA ROZPOCZĄĆ PO ZAWARCIU
UWAGA: PRZECZ TEREN OBYJTY UZGODNIENIEM PRACOWNIKÓW DWUTOROWA LINIA 15KV
NA MAPACH OZNACZONA JAKO PROJEKTOWA.

Uwagi:

Do przedmiotu sprawy GKN.6630.52.2019 nw. przedstawiciele gestorów e-mailem wnieśli uwagi lub potwierdzili ich brak.

1.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA Leszek Wastag W wymienionych lokalizacjach nie posiadamy naszych urządzeń.
2.	Netia SA, Dział Utrzymania Usług, Okręg Południowy Marek Perliński Uzgodniono. Zachować ostrożność a prace poprzedzić wykopami kontrolnymi; wszelkie prace w zblizeniu <3m ręcznie pod nadzorem (zgłoszenie na nadzory@netia.pl 14 dni wcześniej).
3.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, Oddział w Świerklanach Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole Iwona Pogoda-Gołaszewska Brak uwag.
4.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gazownia w Krapkowicach Andrzej Witkowski Uzgodniono zgodnie z warunkami technicznymi PSG.ZMDZ.762.250.19 z dnia 05.06.2019 r. dotyczącymi osobno sieci n/c oraz ś/c, a także z pismem z dnia 02.06.2019 r., sygnatura PSGOP.ZMDZ.763.250.19.

Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1.	Grupa Multiplay
2.	Orange Polska SA, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
3.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
4.	Polskie Koleje Państwowe SA, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
5.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich
6.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydział Architektoniczno-Budowlany
7.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydział Dróg Powiatowych
8.	Telefonia Dialog Sp. z o.o.
9.	Urząd Miejski Strzelce Opolskie
10.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
11.	Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjmuje się, że podmioty te nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym.

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

09-08-2019
Z up. Starosty Strzeleckiego
Inspektor
Teresa Długosz

Z up. Starosty Strzeleckiego
Inspektor
Teresa Długosz
podpis przewodniczącego narady

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
4. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.

